



Direttore:
Arch. Francesco NAPOLITANO

PORZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL PAD. "A. VESPUCCI" PER LA CREAZIONE DI UNA SALA IBRIDA MULTIDISCIPLINARE, DI UNA SALA DI OSSERVAZIONE POST-OPERATORIA (PACU) E MANTENIMENTO DI SALA OPERATORIA PRESSO IL P.O. NUOVO SAN GIOVANNI DI DIO - FIRENZE

Ubicazione:	Presidio Ospedaliero "Nuovo San Giovanni di Dio" – Via di Torregalli n° 3 – Firenze (FI)
Contratto	Stipulato in data 21.02.2019 tra ESTAR ed Esecutore, registrato con Repertorio n° 75 del 21.02.2019
Importo di progetto	€ 1.263.866,65.= per lavori, oltre € 29.680,67.= per oneri sicurezza (non assoggettabili a ribasso), per un importo complessivo di € 1.293.547,32.=
Importo di variante n°1	€ 1.345.218,13.= per lavori, oltre € 32.804,56.= per oneri sicurezza (non assoggettabili a ribasso), per un importo complessivo di € 1.378.022,69.=
Importo di variante n°2	€ 1.348.209,31.= per lavori, oltre € 40.259,14.= per oneri sicurezza (non assoggettabili a ribasso), per un importo complessivo di € 1.388.468,45.=
Importo di variante n°3	€ 1.613.551,38.= per lavori, oltre € 47.497,93.= per oneri sicurezza (non assoggettabili a ribasso), per un importo complessivo di € 1.661.049,31.=
Committente	Azienda USL Toscana centro
Esecutore	R.T.I. "TRUMPF Med Italia s.r.l. che ha variato la ragione sociale in ALTAMED S.r.l. / AR.CO. Lavori soc. coop. consortile" Via Cesare Battisti, 31/C - Limena (PD) (C.F./P.IVA: 03831290287)
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Francesco Napolitano dal 01/05/2023 in sostituzione dell'Ing. Luca Meucci
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori	Ing. Filippo Boretti
Ufficio di Direzione Lavori	⇒ Direttore dei Lavori: Ing. Filippo Boretti ↳ Direzione Operativa "Impianti Idrico, Meccanico ed Elettrico": Studio Tecnico Associato G.M. Engineering di Firenze

CUP: E11B16000570005

CIG: 79567169C0

**ELENCO ELABORATI PERIZIA DI VARIANTE N.4
ALLEGATO A1**

- Elaborati tecnici, consistenti in:

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Firenze

S.O.C. Gestione Investimenti
zona Firenze

50135 FIRENZE
Via di San Salvi, 12 (Pal. n. 12)

Telefono 055 6933347
Fax 055 6933714

E-mail:
francesco.napolitano@uslcentro.toscana.it



Direttore:
Arch. Francesco NAPOLITANO

- EV4-EG-ET-RG01 Relazione di perizia tecnica, specialistica impianti elettrici e meccanici e inquadramento generale – quadri economici. **Relazione del Direttore Lavori sulla Perizia di variante in corso d'opera n° 4.**
- EV4-DG-ET-CE01 Computo metrico di perizia – elenco prezzi
- EV4-DG-ET-EP01 Analisi dei nuovi prezzi e incidenza m.o.
- EV4-DG-ET-QC01 Quadro comparativo di confronto
- EV4-DG-ET-PS04 cronoprogramma lavori
- Relazione tecnica per requisito El parete cavedio
- Relazione calcolo basamento per nuova UTA in copertura
- Relazione calcolo strutture angiografo
- Relazione solaio locale tecnico
- Elaborati grafici esecutivi di perizia:
 - EV4-AR-EG-PPV01 prog. arch. variato – piante
 - EV4-AR-EG-PPV02 prog. arch. variato – sezioni
 - EV3-AR-EG-PPV01-B prog. arch. approvato – piante
 - EV3-AR-EG-PPV02-B prog. arch. approvato – sezioni
 - EV4-AR-EG-PR01 prog. arch. raffronto – piante
 - EV4-AR-EG-PR02 prog. arch. raffronto – sezioni
 - EV4-AR-EG-LSO layout aggiornato sale operatorie
 - 323-ARC-GIU18 Dis.01 rev.02 tavola gas medicali
 - EV4-IE-EG-PPLN03-A illuminazione ordinaria/emergenza percorso via di esodo sale operatorie piano secondo
 - EV4-IE-EG-PPLN06-A layout prese e armadi TD sistema RIS PACS sale operatorie piano secondo
 - EV4-IM-EG-PPLN01-A modifica canalizzazioni aerauliche area refertazione sale operatorie piano secondo
 - EV4-IM-EG-PPLN01-B modifica distribuzione tubazioni batterie post riscaldamento impianto aeraulico sale operatorie piano secondo
 - EV4-IM-EG-PPLN101-A rifacimento servizi igienici sale operatorie piano secondo impianti elettrici, estrazione aria e idrico sanitario
 - EV4-IM-EG-PPLN102-A modifica allacciamenti e percorsi canalizzazioni aerauliche piano secondo e copertura
 - EV4-IE-EG-PPLN03-A planimetria impianto di illuminazione pianta piano secondo
 - EV4-IE-EG-PSCH01-A impianti elettrici e speciali schema di principio distribuzione energia
 - EV4-IE-EG-PSCH04-A_QGBO.1 schema impianti elettrici e speciali schema unifilare quadro elettrico QGBO.1
 - EV4-IE-EG-PSCH11-A_SC-S1 schema impianti elettrici e speciali schema unifilare quadro elettrico scambio sala OP.1 – SC-S1
 - EV4-IE-EG-PSCH12-A_SC-S2 schema impianti elettrici e speciali schema unifilare quadro elettrico scambio sala ibr. - SC-S2

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Firenze

S.O.C. Gestione Investimenti
zona Firenze

50135 FIRENZE
Via di San Salvi, 12 (Pal. n. 12)

Telefono 055 6933347
Fax 055 6933714

E-mail:
francesco.napolitano@uslcentro.toscana.it

- EV4-IE-EG-PSCH13-A_SC-P schema impianti elettrici e speciali schema unifilare quadro elettrico scambio preparaz. - SC-P
 - EV4-IE-EG-PSCH14-A_SC-O schema impianti elettrici e speciali schema unifilare quadro elettrico scambio oss. PACU – SC-O
 - EV4-DG-EG-PS03 integrazione PSC e layout area cantiere bagni
 - TAV.V02_B_A09cA02 Stato PROG. P2 a firma ing. Calissi esame progetto in adozione richieste VVFF
 - Elaborato carpenterie metalliche e particolari costruttivi interventi di modifica strutturale Angiografo;
- **Elaborati aggiuntivi**, che costituiscono una possibile configurazione della sala operatoria ibrida, in caso l'equipe sanitaria richieda la sostituzione del braccio di una delle lampade scialitiche. Tale richiesta potrà essere effettuata anche successivamente al collaudo, nella fase di addestramento del personale oppure dopo la messa in esercizio della sala ibrida stessa, nella fase di svolgimento dell'attività sanitaria. L'impresa Altamed (ex Trumpf Med Italia s.r.l.), fornitrice delle apparecchiature elettromedicali, eseguirà la sostituzione del braccio a propria cura e spese, senza nessun aggravio di costi per l'Azienda USL TC e senza variare il canone annuale di fornitura e manutenzione stabilito nel contratto e nella variante n.3 approvata, come stabilito nell'Atto di sottomissione n°4 all'art.5:
- EV4-AR-EG-LSO.1 layout aggiornato sale operatorie – proposta modifica
 - EV4-LSO.2 relazione tecnica su idoneità struttura – allegato alla TAV. EV4AR-EG-LSO.1



Direttore:
Arch. Francesco NAPOLITANO

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Firenze

S.O.C. Gestione Investimenti
zona Firenze

50135 FIRENZE
Via di San Salvi, 12 (Pal. n. 12)

Telefono 055 6933347
Fax 055 6933714

E-mail:
francesco.napolitano@uslcentro.toscana.it

